



A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 210137 vom/ dated 30.04.2018

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Handfeuermelder / Manual Call Point	PL 3300 MCP	32433	
Handfeuermelder / Manual Call Point	PL 3300 MCP PL	32736	

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 210137 vom/ dated 30.04.2018

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS Prüfberichte: VdS Test Reports:	BMA 08083	14.07.2008	
CNPP Prüfberichte: CNPP Test Reports:	DE 09 00 43 DE 09 00 43 A DE 09 00 43 B	25.04.2009 25.08.2009 15.10.2012	
PL 3300 MCP Produktbeschreibung / Product Description	32433	17.03.2015	1
Typenschild / Label	PN_3603	06.05.2015	1
PL 3300 MCP PL Produktbeschreibung / Product Description	32736	20.06.2014	1
Typenschild / Label	PN_4285	04.06.2014	
Zeichnung / Drawing	PN_4284_V03	09.09.2015	
Gemeinsame Dokumente / Common Documents			
Zeichnung PL 3300 MCP EU / Drawing PL 3300 MCP EU	PN_3595_V03	09.09.2015	2
Zusammenbauzeichnung, Baiyi / Assembly Drawing, Baiyi		21.04.2010	1
Grundplatte mit Anschlussbe- zeichnung, Baiyi / Base Plate with Connection Marking, Baiyi	53473	21.04.2010	1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 210137 vom/ dated 30.04.2018

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Schaltplan LP3126.03 / Circuit Diagram LP3126.03	LP3126.03	23.03.2009	1
Bestückungsplan LP3126.xx / Component Mounting Diagram LP3126.xx	PN_3129	12.05.2009	2
Layoutplan LP 3126 / Layout Plan LP 3126	PN_3620	16.04.2010	1
Stückliste Karte LP312603 / Parts List Card LP312603	80265_V03	12.05.2009	1
Anschlussplan / Connection Diagram	53282_V3.1	23.01.2015	2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 210137 vom/ dated 30.04.2018

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Die Handfeuermelder Typ PL 3300 MCP und PL 3300 MCP PL gehören zum Typ A und sind ausschließlich für Innenanwendung vorgesehen.

Die beiden Melder verfügen über eine Kurzschlussstrennfunktion.

Technische Daten (nach Herstellerangaben):

Betriebsspannungsbereich (DC):	15 V bis 30 V
Ruhestrom (DC):	280 μ A
Alarmstrom (DC):	5 mA
Schutzart:	IP42

Manual call points type PL 3300 MCP and PL 3300 MCP PL are assigned to type A and they are exclusively intended for the use in buildings.

Both manual call points provide a short circuit isolating function.

Technical data (manufacturer's specifications):

Operating voltage (DC):	15 V to 30 V
Quiescent current (DC):	280 μ A
Alarm current (DC):	5 mA
Protection class:	IP42